



技术要求

1. 制造标准: SH3411-1999;
2. 法兰标准: GB/T9115-2010;
3. 结构长度按: SH3411-1999;
4. 验收标准: GB/T13927-2008。

借通用件登记

插图

校 核	8	法兰	A105			
	7	密封垫片	金属缠绕垫片			
旧底图总号	6	排气孔	A105			
	5	排污孔	A105			
签 字	4	阀 体	20#		60目	
	3	过滤芯	304			
日 期	2	螺 栓	B7 2H			
	1	阀 盖	20#			
	序号	名称	材料	数量	规格	备注

尺寸	L	Φ	H	H1	D	D1	D2	S	N-Φ	
DN	50	300	133	330	180	180	135	102	26	4-22
装 配 图							上海永龙阀门厂			
							篮式过滤器			
							LCG-H63 DN50 RF			
标记	数量	更改文件号	签字	日期						
设计			标准化		图样标记		重量	比例		
审核										
工艺			日期		共 页		第 页			